

Edital de Pregão Eletrônico nº. 019A/2016
Processo Nº 0117.1511/16-4

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2016

Data: Porto Alegre, 26 de julho de 2016.

Prezados Licitantes,

Informamos que no item **8.1.3 Conectorização, ativação e identificação** do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do referido edital, onde se lê:

e) Fornecimento e instalação de CD elétrico TRIFÁSICO de sobrepor, próximo ao Shaft do 3º andar, para derivação dos circuitos elétricos das estações e para alimentação do rack de TI, dos switches de borda, ~~do gabinete da diretoria no 6º andar~~, da central telefônica e das duas estações de trabalho das telefonistas no térreo ~~e da iluminação de emergência~~. (Não haverá nobreak, deixar quadro preparado para receber alimentação de nobreak). Os circuitos elétricos deverão ser identificados no quadro elétrico e nas tomadas por eles atendidas. (Alimentador vem do CD existente no Shaft).

Leia-se:

e) Fornecimento e instalação de CD elétrico TRIFÁSICO de sobrepor, próximo ao Shaft do 3º andar, para derivação dos circuitos elétricos das estações e para alimentação do rack de TI, dos switches de borda, da central telefônica e das duas estações de trabalho das telefonistas no térreo. (Não haverá nobreak, deixar quadro preparado para receber alimentação de nobreak). Os circuitos elétricos deverão ser identificados no quadro elétrico e nas tomadas por eles atendidas. (Alimentador vem do CD existente no Shaft).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do edital.

Atenciosamente,

Fernando D' Ávila Alves,
Comissão Permanente de Licitações – CPL.