

Edital de Concorrência nº. 007A/2020

Processo Nº 0212.1511/19-3

AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 006/2020

Data: Porto Alegre, 27 de abril de 2020.

Encaminhamos resposta a solicitação feita pela empresa licitante TERMSUL, conforme segue:

“Verificando os projetos enviados originalmente, e agora por último, com a revisão da prancha: ele-emater 01-alimentadores 04-25 rev 01, ainda não constam os projetos dos seguintes quadros elétricos:

Quadro elétrico CD-LABORATÓRIO completo - conforme projeto	cj	1,00
Quadro elétrico QF-COB completo - conforme projeto	cj	1,00

SOLICITAMOS – O envio dos projetos referentes a estes dois quadros, afim de possibilitar a orçamentação. ”

RESPOSTA:

- 1) O CD-LAB conforme solicitação da EMATER é um quadro com apenas barramento e disjuntor geral de 90A, atendido conforme projeto por alimentador 25mm² e que atende uma área de reserva técnica que quando for tornada efetivamente um laboratório receberá projeto específico e então serão definidos os disjuntores parciais. Planilha orçamentária considera valor para este item, compatível com esta especificação. Minha sugestão é prever um quadro de 36 lugares.
- 2) O QF-COB foi mencionado no projeto, mas não foi detalhado devido à falta de documentação pré-existente da edificação, devendo ser enquadrado na categoria de instalações a serem verificadas pela contratada durante a obra para homologação de solução junto da fiscalização. É provável que seja necessário instalar um quadro com alimentador de 10mm² e disjuntor geral de no máximo 40A e que este quadro receba circuitos parciais para atender tomadas de serviço e iluminação das áreas internas e externas da cobertura, além de disponibilizar energia para ferramentas de equipes de serviço, etc. Não foi possível levantar todas as instalações antigas do prédio durante a etapa de projeto, por isso o memorial traz em seu item Distribuição de Energia a seguinte sentença: "A CONTRATADA deverá efetuar levantamento no prédio para verificação de outras cargas pré-existentes que precisem continuar sendo alimentadas e apresentar solução para ser avaliada pela FISCALIZAÇÃO." Também há no item Quadros Elétricos diversas orientações

Edital de Concorrência nº. 007A/2020

Processo Nº 0212.1511/19-3

técnicas relacionadas aos quadros e às informações que devem ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO previamente à fabricação destes itens. E a planilha orçamentária prevê um valor compatível com o quadro que potencialmente será instalado neste local.

Atenciosamente,

Fernando D' Àvila Alves,
Comissão Permanente de Licitações – CPL.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada em:

<http://www.emater.tche.br/site/a-emater/portal-da-transparencia/licitacoes.php>