

Edital de Pregão Eletrônico nº. 019A/2016
Processo Nº 0117.1511/16-4

AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 002/2016

Data: Porto Alegre, 28 de julho de 2016.

Encaminhamos resposta aos questionamentos enviados por e-mail pela empresa NETSUL, conforme segue:

“Após análise do item 8.1.3 Conectorização, ativação e identificação, do Anexo I – Termo de Referência, e em consonância com o quesito “ESCLARECIMENTOS” do edital, solicitamos o seguinte esclarecimento, necessário à formulação da proposta:

Considerando a informação previamente fornecida de que o quadro mencionado deverá estar preparado para receber a alimentação futura de equipamento do tipo UPS, solicitamos que sejam detalhadas as adequações internas do mesmo para essa preparação, visto que o entendimento para tanto é amplo e subjetivo. Objetivando o questionamento:

- a) Quais dispositivos devem ser adicionados em relação a um quadro convencional de distribuição?
- b) Quais características devem possuir esses dispositivos adicionais, por exemplo: classes de proteção, curvas de disparo, tensão de isolamento, corrente de curto circuito, identificação, proteção mecânica, etc?

O esclarecimento das questões apontadas é necessário para que sejam equalizadas tecnicamente as propostas apresentadas, bem como a Administração receba o objeto exatamente como estima. ”

RESPOSTA:

a) CHAVE COMUTADORA 3P 32A 500V;

b) Especificações Técnicas:

- Classificação da Chave: C3 conforme norma VDE-0660
- Isolamento: 600 Volts
- Ângulos de Manopla: 90°
- Pólos: 3
- Corrente: 32
- Descrição: Chave Liga-Desliga
- Grupo: D1

Edital de Pregão Eletrônico nº. 019A/2016
Processo Nº 0117.1511/16-4

- Corrente Nominal Amp.: 32
- 3 Seg.: 320
- 10 Seg.: 170
- 30 Seg.: 100
- 60 Seg.: 75.

Atenciosamente,

Fernando D' Àvila Alves,
Comissão Permanente de Licitações – CPL,
ASCAR-EMATER/RS.